

## IZJAVA O SVOJSTVIMA

Sukladno Uredbi (EZ) 305/2011

na osnovu mjerenja -ispitna stanica Topling

GORIVO-KOKS

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda	Kotao za centralno grijanje EN 303-5:2012 Wood 50
2. Vrsta, broj serije, serijski broj ili bilo koji drugi element koji omogućuje identificiranje građevinskog proizvoda shodno članku 11 (4)	Serijski broj (identifikaciona tablica)
3. Namjena ili upotreba građevinskog proizvoda prema primjenjivim harmoniziranim tehničkim specifikacijama, kao što je predvidio proizvođač	
4. Naziv, registrirani tehnički naziv ili registrirani zaštitni znak i adresa za kontaktiranje proizvođača sukladno članku 11(5)	
5. U slučaju kad je to primjenjivo, ime i adresa za kontaktiranje ovlaštenom predstavniku sukladno članku 11(5)	
6. Procjena jednog ili više sustava i utvrđivanje stalnosti rada građevinskog proizvoda, kao što je određeno dodatkom V	Sustav 3
7. U slučaju Deklaracije o performanci za građevinski proizvod koji je obuhvaćen harmoniziranim standardom	

## 8. Deklarirane performance

Harmonizirana tehnička specifikacija	EN 303-5:2012
Osnovne karakteristike	Performance
Sigurnost od požara	
Reakcija na vatru	A1
Udaljenost od zapaljivih materija	Minimalni razmak u mm Straga=600 Bočno=600
Rizik od potpunog sagorijevanja goriva	Prolazna ocjena (radni uređaj)
Emisija produkata sagorijevanja	CO=1367 mg/MJ Prašina=35 mg/MJ NOx=54 mg/MJ
Temperatura površine	Prolazna ocjena
Električna sigurnost	NPD
Održavanje	Prolazna ocjena
Maksimalni radni pritisak vode	2.5 bar
Temperatura dimnih gasova pri nominalnoj izlaznoj snazi	T=230
Mehanički otpor (za nošenje dimnjaka/dimovoda)	NPD
Termalna izlazna snaga	
Nominalna izlazna snaga	50 kW
Učink grijanja prostorije	-
Učink grijanja vode	50 kW
Energetska efikasnost	$\eta=82.7$

16.11.2017.

Aleksa Spasić, dipl. Ing. Maš

Vranje

direktor Sektora razvoja

